

Perlejewo, dnia 10 kwietnia 2020 r.

Gmina Perlejewo  
17-322 Perlejewo  
Perlejewo 14  
GP.271.1.3.2020

## Wykonawcy

### Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ **Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach** .

Wójt Gminy Perlejewo na podstawie art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach**”:

**Pytanie 1.** W jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć koszt zapewnienia dostaw wody uzdatnionej na czas remontu stacji uzdatniania wody?

**Odpowiedź:** Wykonawca zapewnia dostawy wody uzdatnionej do sieci wodociągowej w trakcie prowadzenia robót na stacji uzdatniania wody. Koszty należy ująć w kosztorysie branży technologicznej. Zamawiający dodaje nową pozycję.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **modyfikuję** treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres modyfikacji jest następujący:

W przedmiarze robót, branża **Technologia, sanitarna i c.o.** dodaje się pozycję Nr **163** jak poniżej:

163	<b>Kalk. własna</b>	Dostarczanie wody uzdatnionej na czas remontu	m <sup>3</sup>	9000
-----	---------------------	---	----------------	------

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

*Wójt*  
*Jakub Krzysztof Wierzbicki*