

Nazwa Zamawiającego: Gmina Perlejewo
Urząd Gminy Perlejewo
Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441484627
tel. 85/6578515
e-mail: ug@perlejewo.pl

Perlejewo, 15 kwietnia 2020 r.

Do zainteresowanych
Ofertentów

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2019 r. poz. 1843*) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydlach-Pszczółkach”* w nawiązaniu do przesłanego pytania wyjaśnia jak niżej:

Pyt. 7: *„Zgodnie z odpowiedzią nr 6 z dnia 06.04.2020 r. „Zamawiający dopuszcza zastosowanie aeratora statycznego który może być wyceniony w poz 107 przedmiaru technologicznego. Dodatkowo w przypadku zamian aeratora należy załączyć zestawienie zamienianych urządzeń w stosunku do projektu.”, natomiast w pozycji 107 przedmiaru technologicznego jest podane „Dostawa i montaż-Zestaw hydroforowy $Q=80m^3/h$, $H=50mH_2O$, $N_s=20kW$ ”.*

Czy zamiana aeratora dynamicznego na aerator statyczny nie powinna zostać ujęta w pozycji 109 przedmiaru technologicznego?”

Odpowiedź:

TAK

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, ustalił nowy termin składania ofert na dzień 17.04.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 17.04.2020 r. o godz. 10.15. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania oferty w tym także wypełniania oświadczenia oraz składania wymaganego wadium.

Zmiana treści *Ogłoszenia o zamówieniu* została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

/-/ Wójt

Jakub Krzysztof Wierzbicki