

Perlejewo, 8 lutego 2021 r.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Perlejewo
Urząd Gminy Perlejewo
Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441484627
tel. 85/6578515
e-mail: ug@perlejewo.pl

**Do zainteresowanych
Ofereńtów**

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.*), w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo z podziałem na 3 zadania*” zawiadamia, iż w postępowaniu wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

„*Proszę o informację czy rozbiórka 2 istniejących budynków wchodzi w zakres prac? Jeżeli tak proszę o przesłanie inwentaryzacji (wymiarów, materiałów z czego są zbudowane) powyższych budynków.*”

Odpowiedź:

Rozbiórka dwóch istniejących budynków jest we własnym zakresie Inwestora.

Pytanie nr 2

„*Proszę o przesłanie wytycznych dotyczących przebudowy instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej (w przedmiarach powyższe pozycje są jako 1 kpi, brak projektu sanitarnego).*”

Odpowiedź:

Projekt przebudowy instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 3

„*Proszę o przesłanie zestawienia stolarki - brak w projekcie, w przedmiarach podano tylko wymiary okien.*”

Odpowiedź:

Wykaz stolarki w załączeniu.

Pytanie nr 4

„*Proszę o podanie co wchodzi w skład (ilość, rodzaj materiału, dane techniczne) wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych (poz. 103 przedmiaru budowlane- go.)*”

Odpowiedź:

Wyposażenie łazienki: umywalka z baterią dla osób niepełnosprawnych, lustro uchylne dla OSN, 3 poręczce uchylne 85cm, 1 poręcz stała, miska ustępowa z deską wolnoopadającą na stelażu dla OSN.

Pytanie nr 5

„*Proszę o podanie danych technicznych grzejników oraz podgrzewaczy ściennych.*”

Odpowiedź:

Elektryczne grzejniki konwektorowe, moc 1100W (5sztuk) i 1500W (1sztuka) z termostatem cyfrowym, obudowa blacha stalowa powlekana lakierem piecowym, kolor biały, ścienny, wolnostojący, grzejnik elektryczny łazienkowy drabinkowy o mocy 600W z termostatem

cyfrowym (1szuka), podgrzewacze przepływowe wody podumywalkowe sterowane elektronicznie (2sztuki).

Pytanie nr 6

„Proszę o informację czy dostawa 11 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych wchodzi w zakres prac. W przedmiarach widnieje tylko tablica z regulaminem.”

Odpowiedź:

Tak, w zakres prac wchodzi dostawa i montaż 11 sztuk tablic edukacyjno-informacyjnych (wykonanych z trwałych i wodoodpornych materiałów) wraz z opracowaniem i wydrukowaniem materiałów graficznych dotyczących gospodarowania odpadami (obejmujących m.in. obowiązujące przepisy, przyjęte zasady gospodarki odpadami, dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy i niedopatrzona, zidentyfikowane problemy) - opracowanie i wykonanie tablic wraz z materiałem informacyjno-edukacyjnym należy powierzyć specjalście od ochrony środowiska oraz przygotować i wykonać w porozumieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 7

„Proszę o informację czy dostawa pojemników/kontenerów na odpady wchodzi w zakres prac.”

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 8

„Proszę o informację czy w ramach przetargu należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe inwestycji?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 9

„Proszę o informację czy dostępna jest Specyfikacja wykonania nawierzchni betonowej na placu manewrowym i miejscach postojowych?”

Odpowiedź:

Specyfikacja nie jest dostępna.

Pytanie nr 10

„Proszę o informację czy można zamienić nawierzchnie betonową na nawierzchnię z kostki betonowej.”

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 11

„Proszę o informację czy technologia wykonywania nawierzchni betonowej jest dowolna?”

Odpowiedź:

Nie jest dowolna, wykonanie nawierzchni betonowej należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz parametrami określonymi w projekcie, przedmiarze robót oraz SIWZ.

Pytanie nr 12

„Proszę o informację czy w ramach inwestycji należy wykonać tablice informacyjne w ilości 10szt.?”

Odpowiedź:

Odpowiedź w pytaniu nr 6

Pytanie nr 13

„Proszę o informację czy w ramach przetargu jest też wykonanie zjazdu na drogę gminną?”

Odpowiedź:

Tak – przetarg obejmuje wykonanie zjazdu na drogę gminną.

Pytanie nr 14

„Część 2 - dostawa ciągnika z wyposażeniem.

Przedni WOM 1. Minimum 1 prędkość przedniego WOM 540

- Czy prędkość przedniego WOM może wynosić 1000 obr./min?

Uzasadnienie: - Z reguły w ciągnikach rolniczych prędkość pracy przedniego WOM wynosi 1000 obr./min, gdyż 540 obr./min jest zbyt niska żeby napędzić maszyny zintegrowane z przednim TUZ-em.”

Odpowiedź:

Prędkość przedniego WOM może wynosić 1000 obr./min. Przedmiotowe pytanie mieści się w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia, bowiem zawiera wymagania minimalne określone na poziomie min. 540 obr./min.

W związku z wpływieniem pytań od Wykonawcy dotyczącym zapisów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonał już zmiany terminu składania ofert na 12 lutego 2021 r. godz. 09:55 i otwarcia ofert na 12 lutego 2021 r. godz. 10:00.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania oferty w tym także wypełniania oświadczenia.

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu również została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

/-/ Wójt Gminy

Jakub Krzysztof Wierzbicki