



# LEGENDA ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE

Łącznik schodowy pojedynczy, IP20

Łącznik schodowy podwójny, IP20

## OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Oprawa oświetlenia podstawowego, np. LUGOCLASSIC LED 800x600 nT LED 930lm, 106lm/W, 49W PLX-IP44 białe do montażu natynkowego

Oprawa oświetlenia podstawowego, np. CALLA LB LED 350 ED 2550mcd/1965 białe z czajnikiem ruchu

Oprawa oświetlenia podstawowego, np. VOLUCA 2.0 LED 1200 nT ED 3550mcd/840 PLX białe

## OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: nT, A/T, czas pracy 1h soczewka do oświetlenia przestrzeni otwartej

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: nT, A/T, czas pracy 1h soczewka do oświetlenia przestrzeni otwartej

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 3x1W, IP66, montaż: nT, A/T, czas pracy 1h, oprawa zewnętrzna

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: nT, A/T, czas pracy 1h, z flagą i piktogramem kierunkowym, montowana na suficie

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: nT, A/T, czas pracy 1h, z piktogramem kierunkowym, montowana na ścianie

## INSTALACJA UZIEMIĄCA I POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH

Miejscowa szyna wyrównania potencjałów

Główna szyna uziemniająca

Bednarka 25x4 w posadzce, w stopie fundamentowej, w ławie fundamentowej

Bednarka 25x4

A - przewód w skupieniu szkieletowej doprowadzony do złącza kontrolnego instalacji odgromowej na poziomie parteru

B - wyprowadzona ponad poziom posadzki (1,5 metra zapasu)

C - wyprowadzona do bednarki w szachtach elektrycznych

Złącze kontrolne

## POZOSTAŁE

Przycisk wyzwalacz przeciwpodporowego wyłącznika prądu

Rozdzielnica elektryczna (objęta opracowaniem)

Szafa RACK 19"

ŁĄCZNIKI RZUTY

## RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ŁĄCZNIKI RZUTY

## REMONT BUDYNKU ŚWETLICY W KOSAKACH

PROJEKTANT

OBIEKT W BUDOWIE

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY

PRZECIEPCOWY